

Учетный номер проверки в ФГИС ЕРКНМ № 67220061000200853885

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

214004, г. Смоленск ул. Багратиона, д. 3, телефон 8(4812)38-62-01,
info@67.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского,
Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности
и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2,
телефон 8(48131)2-46-01, ond-vyazma@67.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 39/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 3 г. Вязьмы Смоленской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное)
мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела – главного государственного инспектора Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному надзору Коняхина Александра Артуровича N 39 от "27" мая 2022 года в период с "15" июня 2022 г. по "15" июня 2022 г. заместителем начальника отдела – заместителем главного государственного инспектора Вяземского, Темкинского

и Угранского районов по пожарному надзору майором внутренней службы
Аниськиной Юлией Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

(контрольное (надзорное) мероприятие)

заведующий Фляжникова Марина Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
здание детского сада по адресу 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 10				
1.	при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации, системы мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре используются кабели типа – КСПВ	часть 2 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.07.2023	
2.	допускается эксплуатация элементов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при	пункт 54 Правил противопожарного в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.07.2023	

	пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации и без проведения ежегодных испытаний	Правительства № 1479 от 16.09.2020; пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»		
3.	в здании детского сада II степени огнестойкости на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными показателями горючести (краска)	таблица 28, статья 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2023	
4.	направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.07.2023	
5.	на дверях, ведущих в лестничную клетку и поэтажные коридоры, отсутствуют устройства для их samozакрывания и уплотнения в притворах	часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.24 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2023	
6.	не обеспечено размещение на объекте знаков	пункт 11 Правил противопожарного режима в	01.07.2023	

	пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020		
7.	пожарный пост, в здании детского сада, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.07.2023	
здание детского сада по адресу 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 10А				
8.	при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации, системы мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре используются кабели типа – КСПВ	часть 2 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)	01.07.2023	
9.	допускается эксплуатация элементов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации и без проведения ежегодных испытаний	пункт 54 Правил противопожарного в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020; пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»	01.07.2023	

10.	в здании детского сада II степени огнестойкости на путях эвакуации применяются материалы с неизвестными показателями горючести (краска, линолеум)	таблица 28, статья 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2023	
11.	направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.07.2023	
12.	на дверях, ведущих в лестничную клетку и поэтажные коридоры, отсутствуют устройства для их самозакрывания и уплотнения в притворах	часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.24 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2023	
13.	для покрытия пола, стен, потолка в актовом зале используются материалы с неизвестным классом пожарной опасности (краска, линолеум)	таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2023	
14.	в здании детского сада расстояние от светильников до пожарных извещателей	часть 10 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент	01.07.2023	


	менее 0,5 метра	требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
15.	в зальном помещении над эвакуационными выходами отсутствует световые оповещатели «Выход»	часть 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2023	
16.	не обеспечено размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 г. Вязьмы Смоленской области
Фляжникова М.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника отдела – заместитель главного
государственного инспектора Вяземского, Темкинского
и Угранского районов по пожарному надзору
майор внутренней службы Аниськина Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
